

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
Unificazione e Metodi di Lavoro

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

<~~~~~>

Spett.le

TCT

Strada Per Pandi, 3

72100 ZONA INDUSTRIALE (BR)

DIS/IUN/UML

Oggetto: Omologazione cabina Box DG 2061 Ed. 7.1

Facciamo seguito alla Vostra richiesta del '26/06/2012 (prot. Enel DIS '1241489 del '03/07/2012) con riferimento all'aggiornamento di omologazione della cabina box:

Sigla costruttore	Tipo ENEL	Matricola
575 SV – DG2061 Rev. 7.01	DG 2061	227280 - 227283

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 7.1 del 10-02-2012, vista la documentazione inviata di seguito indicata:

- documentazione tecnica da noi vistata in data 10-08-2012:
 - a) Relazione tecnica ED Aprile 2012;
 - b) Caratteristiche tecniche delle boccole filettate e Certificato di Collaudo;
 - c) Tav. 1 Armature: Carpenterie ed armature dei fondi;
 - d) Tav. 2 Armatura delle pareti;
 - e) Tav 3 e 3 bis: Vasca di fondazione e particolari costruttivi;
 - f) Copia lettera al ministero dei LL.PP. inerente il " Rinnovo per la concessione per la produzione in serie dichiarata di diversi manufatti in particolare del BOX 575 SV DG 2061 rev 7.01" e relativa copia della ricevuta di spedizione;
 - g) Verifica del coefficiente medio di trasmissione termica della soletta di copertura;
 - h) Caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio utilizzato (Prove eseguite dal laboratorio autorizzato EMMEBI CONTROLLI);
 - i) Trasporto ed installazione del box;
- documentazione di Tipo A (§ 10.2.1 della specifica in oggetto) da noi approvata e validata in data '10-08-2012:
 - j) Tav Unica Riferim. "DG 2061 ed 7 FEBBRAIO 2012 – architettonico _rev. 03"
 - k) Impianto elettrico e di illuminazione;
 - l) Rete di terra interna ed esterna;
 - m) Schede tecniche relative a: • olio disarmante e additivo superfluidificante per additivare il calcestruzzo; • coibentazione e impermeabilizzazione della copertura; • rivestimento murale per interno ed esterno • componenti costituenti l'impianto di illuminazione interna ed altri componenti oggetto della fornitura;



n) Targa di identificazione del box e schema di sollevamento.

- e visto l'esito positivo delle prove di Tipo eseguite -in presenza di personale Enel - nei giorni 2 e 3 agosto-2012 sul prototipo ai sensi del punto 5.1 della specifica DG 2061 rev 7.1 presso lo stabilimento della TCT stessa riportate nel documento: "RELAZIONE SULLE PROVE DI TIPO E DIACCETTAZIONE EFFETTUATE IN DATA 02/08/2012 E 03/08/2012 SUL BOX 575 - DG 2061 ED. 7.01 DEL FEBBRAIO 2012 - PRESSO LO STABILIMENTO TCT SRL SITO ALLA STRADA PER PANDI A BRINDISI"

Vi comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel Vostro stabilimento situato nella Strada Per Pandi, 72100 ZONA INDUSTRIALE (BR) è stata accertata la conformità alla specifica DG 2061 Ed 7.1 del 10.02.2012.

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione non riservata di tipo "A" e quella riservata di tipo "B", rimarrà in Vostro possesso e dovrà essere esibita a richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti suddetti, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle prescrizioni ENEL Distribuzione S.p.A. per la fornitura che prevedono la revoca dell'omologazione (in particolare un esito negativo in una eventuale ripetizione di prove di tipo) ed alla facoltà che, sulle forniture di materiale omologato, l'ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere tutte le prove di tipo o parte di esse.

Per eventuali chiarimenti contattare Antonio Fattore (antonio.fattore@enel.com).

Distinti Saluti

Fabio Giammanco
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

Copia a:

DIS/QSA/QUA
Qualità ed Affidabilità

DIS/IUN/UML/CSE
Cabine Secondarie Elettriche

DIS/IUN/UML/VDR
Vendor Rating

DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica