

*Ente Nazionale  
per l'Energia Elettrica*

DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

6 MAR 1992

00198 ROMA  
VIA G. B. MARCONI, 3

PROT. N. DDI/SC 467

Spett.  
T.C.T.  
Strada per Pandi  
Zona Industriale  
72100 BRINDISI

e p.c. Spett.  
ABB SACE  
Viale Liegi, 16  
00198 ROMA

e p.c. DAA - DSR - DPT

Oggetto: Comunicazione esito positivo del procedimento di omologazione.

Con riferimento al procedimento di omologazione del minibox prefabbricato per quadro 24 kV isolato in SF6, di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2081 - ediz. 1 del Gennaio 1990, prodotto nel Vostro Stabilimento di Brindisi, con sigla di identificazione "250 SF6", Vi comuniciamo che per il materiale sopra indicato avete conseguito l'omologazione.

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione da noi vidimata, che rimarrà in Vostro possesso, dovrà essere esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti suddetti non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sul punto 7 delle Prescrizioni di fornitura DG 10083 relativo alle clausole che prevedono la revoca dell'omologazione ed alla facoltà che, sulle forniture di materiale omologato, l'ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere a proprie spese tutte le prove di tipo o parte di esse.

Distinti saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

U-U73-RQ/eds